

# 产品特性文件表

(消防电气控制装置)

填表时间：2017年07月25日

产品名称/型号	消防电气控制装置(消防电动开窗机控制设备)/BPFB-I		
填报项目	主要内容		备注
一、铭牌标志	见附页照片内容 警告用语：有		
二、关键元器件	/		
三、产品特性参数	1、外形尺寸：500mm×500mm×150mm 2、电路板、元件布局：见设计文件 3、断路器：额定电流 25A		
四、主要生产工艺	部分器件自动贴片、回流焊；部分器件手工插件、波峰焊。		
五、指定检验机构确认意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、相关型式检验报告编号：1222017104802		
认证委托人名称： 杭州博攀智能系统有限公司 (盖章)	生产者名称： 杭州博攀智能系统有限公司 (盖章)	生产企业名称： 杭州博攀智能系统有限公司 (盖章)	指定检验机构名称： 国家消防电子产品质量监督检验中心 — 10 — 资料审核专用章

注：本表随申请书一起提交认证机构。

## 《产品特性文件表》附页


第1页共2页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防电动开窗机控制设备）
产品型号	BPFB-I

铭牌标志:



输出端子标识:



合格标志:



## 《产品特性文件表》附页

第2页共2页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电气控制装置（消防电动开窗机控制设备）
产品型号	BPFB-I


接线端子标注1:



接线端子标注2:



接地标志:



警告用语:

**\*\*非专业人员请勿开启\*\***