

产品特性文件表

(消防电动装置)

填表时间：2017年07月25日

产品名称/型号	消防电动装置（消防电动开窗机）/BPLK-400	
填报项目	主要内容	备注
一、铭牌标志 产品名称、型号、执行标准号、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、生产地址、制造日期、产品编号、主要技术参数、接线端子标注、警告用语(适用时)、标志、产品使用说明书等	见附页照片内容 警告用语：/	
二、关键元器件 执行部件的型号、生产者（制造商）名称	型号：JSX520A-31ZY 生产厂名称：常州市戴维电机有限公司	
三、产品特性参数 外形结构	外形尺寸：500mm×50 mm×40mm	
四、主要生产工艺	部分器件自动贴片、回流焊；部分器件手工插件、手工焊接。	
五、指定检验机构确认意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、相关型式检验报告编号：D22017104807	

认证委托人名称：

杭州博攀智能系统
有限公司

(盖章)

生产者名称：

杭州博攀智能系统
有限公司

(盖章)

生产企业名称：

杭州博攀智能系统
有限公司

(盖章)

指定检验机构名称：

国家消防电子产品质量监督

检验中心

10

资料审核专用章
(盖章)

注：本表随申请书一起提交认证机构。

《产品特性文件表》附页

第1页共2页


认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电动装置（消防电动开窗机）
产品型号	BPLK-400
附件内容	铭牌标志



输入端子标识:



合格标志:



《产品特性文件表》附页

第2页共2页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电动装置（消防电动开窗机）
产品型号	BPLK-400

关键器件合格证明:

电机（型号：JSX520A-31ZY；生产厂名称：常州市戴维电机有限公司）

常州市戴维电机有限公司
直流减速电机出厂检验报告单

产品名称	直流减速电机	规格型号	JSX520A-31ZY										出厂日期
检验依据	出厂检验标准										100台	10台	17.05.20
序号	检验项目	要求	检验数据										单项判定
1	测试电压	DC24V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合格
2	空载转速	rpm	11.5	11.3	11.2	11.2	11.3	11.4	11.6	11.7	11.5	11.3	合格
3	空载电流	<120mA	100	95	110	95	100	100	90	85	95	100	合格
4	旋转方向	ccw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
5	空载机械噪声	无明显异常声音	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
6	电机外观	无明显伤痕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
7	电机外型尺寸	符合图纸要求	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格
检验结论	该产品根据用户要求参考国家标准经抽样检验判定该批产品 合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>												
检验员：李霞 负责人：罗士林													

合格证

本产品经检验合格

符合技术标准准予出厂

型号: JSX520A-31ZY

名称: 直流减速电机

检验: 检验合格

日期: 2017.05.20

常州市戴维电机有限公司

