

产品特性文件表

(消防电动装置)

填表时间：2017年07月25日

产品名称/型号	消防电动装置（消防电动开窗机）/BPK-300		
填报项目	主要内容		备注
一、铭牌标志 产品名称、型号、执行标准号、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、生产地址、制造日期、产品编号、主要技术参数、接线端子标注、警告用语（适用时）、标志、产品使用说明书等	见附页照片内容 警告用语：/		
二、关键元器件 执行部件的型号、生产者（制造商）名称	型号：JSX520A-31ZY、JSX520B-31ZY 生产者名称：常州市戴维电机有限公司		
三、产品特性参数 外形结构	外形尺寸：890mm×50mm×40mm		
四、主要生产工艺	部分器件自动贴片、回流焊；部分器件手工插件、手工焊接。		
五、指定检验机构确认意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、相关型式检验报告编号：DZ 201710481		

认证委托人名称：

杭州博攀智能系统有限公司

(盖章)

生产者名称：

杭州博攀智能系统有限公司

(盖章)

生产企业名称：

杭州博攀智能系统有限公司

(盖章)

指定检验机构名称：

国家消防电子产品质量监督检验中心

10

资料审核专用章

(盖章)

注：本表随申请书一起提交认证机构。

3301090113658

3301090113658

3301090113658

《产品特性文件表》附页

第 1 页共 3 页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电动装置（消防电动开窗机）
产品型号	BPK-300

附件内容：铭牌标志



输入端子标识:



合格标志:



《产品特性文件表》附页

第 2 页共 3 页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电动装置（消防电动开窗机）
产品型号	BPKD-300

关键器件合格证明 1:

电机（型号：JSX520A-31ZY；生产者名称：常州市戴维电机有限公司）

常州市戴维电机有限公司
直流减速电机出厂检验报告

产品名称	直流减速电机	规格型号	JSX520A-31ZY										抽样数	出厂日期
检验依据	出厂检验标准											100台	10台	17.05.20
序号	检验项目	要求	检验数据										单项判定	
1	测试电压	DC24V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合格	
2	空载转速	rpm	11.5	11.3	11.2	11.2	11.3	11.4	11.6	11.7	11.5	11.3	合格	
3	空载电流	<120mA	100	95	110	95	100	110	90	85	95	100	合格	
4	旋转方向	ccw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
5	空载机械噪声	无明显异常声音	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
6	电机外观	无明显伤痕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
7	电机外型尺寸	符合图纸要求	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
检验结论	该产品根据用户要求参考国家标准经抽样检验判定该批产品												合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	检验员：李霞 负责人：罗士林

合格证

本产品经检验合格

符合技术标准准予出厂

型号: JSX520A-31ZY

名称: 直流减速电机

检验: 01 **检验合格**

日期: 2017.05.20

常州市戴维电机有限公司

国家消防电子产品质量监督
检验中心

10
资料审核专用章

《产品特性文件表》附页

第3页共3页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电动装置（消防电动开窗机）
产品型号	BPK-300

关键器件合格证明 2:

电机（型号：JSX520B-31ZY；生产者名称：常州市戴维电机有限公司）

常州市戴维电机有限公司 直流减速电机出厂检验报告														
产品名称	直流减速电机	规格型号	JSX520B-31ZY										抽样数	出厂日期
		出厂检验标准										100台	10台	17.05.20
序号	检验项目	要求	检验数据										单项判定	
1	测试电压	DC24V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合格	
2	空载转速	rpm	11.6	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	11.6	11.8	11.4	11.5	合格	
3	空载电流	<120mA	90	85	115	95	105	100	80	110	95	90	合格	
4	旋转方向	ccw	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
5	空载机械噪声	无明显异常声音	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
6	电机外观	无明显伤痕	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
7	电机外形尺寸	符合图纸要求	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	合格	
检验结论			该产品根据用户要求参考国家标准经抽样检验判定该批产品											
			合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>											
			检验员：李霞										负责人：罗士林	

合格证

本产品经检验合格

符合技术标准准予出厂

型号: JSX520B-31ZY

名称: 直流减速电机

检验: 检验合格

日期: 2017.05.20

常州市戴维电机有限公司

国家消防电子产品质量监督
检验中心
10
资料审核专用章