

# 产品特性文件表

(消防电动装置)

填表时间：2017年07月25日

产品名称/型号	消防电动装置（消防电动开窗机）/BPTY-500		
填报项目	主要内容	备注	
一、铭牌标志 产品名称、型号、执行标准号、生产者（制造商）和/或生产企业（生产厂）名称、生产地址、制造日期、产品编号、主要技术参数、接线端子标注、警告用语（适用时）、标志、产品使用说明书等	见附页照片内容 警告用语：/		
二、关键元器件 执行部件的型号、生产者（制造商）名称	型号：36JX30K51G8H/3685-2430S 生产厂名称：上海东政电机有限公司		
三、产品特性参数 外形结构	外形尺寸：910mm×Φ45mm		
四、主要生产工艺	部分器件自动贴片、回流焊；部分器件手工插件、手工焊接。		
五、指定检验机构确认意见	1、申报内容与型式试验样品的一致性是否符合要求 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 2、相关型式检验报告编号：DZ2017104813		
认证委托人名称： 杭州博攀智能系统有限公司 (盖章)	生产者名称： 杭州博攀智能系统有限公司 (盖章)	生产企业名称： 杭州博攀智能系统有限公司 (盖章)	指定检验机构名称： 国家消防电子产品质量监督检验中心 10 资料审核专用章 (盖章)

注：本表随申请书一起提交认证机构。

## 《产品特性文件表》附页


第1页共2页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电动装置（消防电动开窗机）
产品型号	BPTY-500


附件内容：  
产品铭牌照片：



输入端子标识：



合格标志：



# 《产品特性文件表》附页

第2页共2页

认证委托人	杭州博攀智能系统有限公司
产品名称	消防电动装置 (消防电动开窗机)
产品型号	BPTY-500

关键器件合格证明:

电机 (型号: 36JX30K51G8H/3685-2430S; 生产者: 上海东政电机有限公司)

上海东政电机有限公司

电机出厂检验报告单

	产品名称	36JX30K51G8H/3685-2430S	客户名称		出厂数量		抽样数		出厂日期				
	检验依据	出厂检验标准	杭州博攀智能系统有限公司	100台	10	2017.5.20							
序号	检验项目	要求	检验数据日期										单项判定
1	测试电压	24V	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	合格
2	空载转速	59r/min±10%	60.6	59.3	58.6	60.1	60.3	60.4	59.9	59.6	60.2	60.1	合格
3	空载电流	≤180mA	135	133	137	142	139	147	133	138	141	142	合格
4	旋转方向	CCW	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格
5	电机外观	光洁,无划痕,无锈斑	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格
6	电机外形	符合图纸要求	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	合格
检验结论	该产品根据用户要求,参考国家标准,经检验,判该批产品										备注		
	合格□ 不合格□												
	检验员: 付春燕 负责人: 陈玲玮												

## 产品合格证

产品型号: 36JX30K51G8H/3685-2430S

产品名称: 电机

经检验,符合本厂企业标准规定

检验员: 付121

出厂日期: 2017年5月20日

上海东政电机有限公司

地址: 上海市青浦区崑崙路 1501 号

电话: 021-54262212 传真: 021-54262213

